

ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ЗАЛІЗНИЧНЕ ТЕПЛОЕНЕРГО”

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ЖПІ “Залізничне-
теплоенерго”

 М.В. Терех

ПОЛОЖЕННЯ
про аварійно-диспетчерську службу

Львів-2007

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Аварійно-диспетчерська служба (АДС) створена наказом директора ЛКП "Залізничнотеплоенерго" і є структурним підрозділом служби експлуатації.

1.2. АДС безпосередньо підпорядковується начальнику служби експлуатації.

1.3. Положення про АДС розроблене на підставі статуту підприємства, а також рекомендацій "Загальні вимоги до оформлення основних організаційно-технічних документів".

1.4. Положення є обов'язковим для всіх фахівців служби.

1.5. АДС створена для оперативного регулювання режиму роботи теплофікаційного обладнання і теплових мереж на основі інформації, що надходить безпосередньо від чергових по району.

1.6. Діяльність АДС здійснюється на основі:

- положення про АДС;
- державних стандартів України;
- чинних нормативних документів з охорони праці (ДНАОП);
- законів України про працю.

1.7. Керівництво роботою АДС здійснює начальник служби експлуатації, а у його відсутність ст.диспетчер АДС. Черговий персонал при АДС безпосередньо підпорядковується диспетчеру.

1.8. "Положення про АДС" встановлює загальні вимоги, основні правила і порядок виконання робіт.

1.9. Керівник АДС забезпечує:

- вживання заходів щодо запобігання та усунення відхилень, що виникають під час виробничого процесу, і залучає в разі потреби для усунення таких порушень відповідні підрозділи підприємства;

- навчання, інструктажі і чергові перевірки знань працівників АДС по охороні праці;

- ведення технічної документації, розробки необхідних інструкцій і положень;

- облік роботи аварійних бригад;

- аналіз причин аварій.

2. ЗАВДАННЯ АДС

2.1. Основним завданням служби є забезпечення технічного контролю за всіма операціями, що здійснює черговий персонал теплофікаційних районів.

2.2. Здійснює керування по телефону локалізацією або ліквідацією аварій теплофікаційного обладнання і теплових мереж.

2.3. З'ясовує причини відключення подачі енергоносіїв (холодної води, газу, електроенергії) на об'єкти підприємства.

2.4. Слідкує за параметрами роботи котелень і ЦТП.

2.4.Складання звітності.

3. ПРАВА

- Здійснювати оперативне регулювання режимом роботи теплофікаційного обладнання і теплових мереж;
- здійснювати контроль за дотриманням параметрів теплоносія;
- вносити пропозиції для вжиття дисциплінарних заходів до порушників трудової та виробничої дисципліни, правил та інших нормативних актів з охорони праці;
- вносити пропозиції керівництву підприємства на заохочення працівників дільниці за особливо важливі завдання;
- вимагати від керівництва підприємства забезпечення служби обладнанням, яке необхідне для її нормального функціонування.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. АДС в особі керівника несе відповідальність за:

- виконання покладених на службу завдань;
- достовірність документації, підготовленої службою;
- виконання інструкцій, наказів і розпоряджень;
- дотримання техніки безпеки і охорони праці працівниками АДС;
- дотримання трудової дисципліни.

5. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА

АДС взаємодіє в своїй роботі зі всіма відділами, дільницями, цехами, службами і районами теплових мереж підприємства.

Гол.інженер

Начальник ВОЦТБ

Нач.юрвідділу

Начальник ВК



В.М.Камінський

З.Б.Гудь

В.В.Охріменко

П.К.Павлишин